



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
पी.डी.एम. प्रभाग

सं: CEA/PLG/PDM/545/2017 / 2397-2456

दिनांक: 24-10-2017

सेवा में,

श्री. ए.के.फुकन,
चीफ जनरल मैनेजर (जी),
असम पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (APGCL),
बिजुली भवन, पलटनबाजार,
गुवहाटी -781001, असम

विषय:- ए.पी.जी.सी.एल. के नामरूप सी.सी.पी.पी. की 20 मेगावाट की इकाई संख्या 1 के डिकमीशनिंग के बारे में।


संदर्भ :- APGCL/CGM(G)Derating/2016/38/pt-I/20 dated 07/10/2017

महोदय,

यह आपके पत्र, जिसमें नामरूप सी.सी.पी.पी. की 20 मेगावाट इकाई संख्या 1 को रिटायर करने के बारे में सूचित किया गया है, के बारे में है। ए.पी.जी.सी.एल. द्वारा दिये गये विवरण को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देख लिया गया है। यह पाया गया है कि इंसुलेशन फेलियर के सुधार में अत्यंत उच्च लागत एवं आगामी 100 मेगावाट के नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट के कारण इकाई को रिटायर करने का निर्णय ले लिया गया है।

नामरूप सी.सी.पी.पी. की 20 मेगावाट की इकाई संख्या 1 को ए.पी.जी.सी.एल. द्वारा रिटायर करने का निर्णय उनके स्वयं के तकनीकी- आर्थिक कारणों से लिया गया है और उनके निर्णय के आधार पर इस इकाई की स्थापित क्षमता को हमारे रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है।

भवदीय,


(पी. सी. कुरील)
सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. पी.पी.एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक
3. सदस्य (योजना/ जल विद्युत/ तापीय/ आ.एवं वा. / जी.ओ.एंड डी./ पी.एस.), के.वि.प्रा.
4. के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता
5. के.वि.प्रा. के सभी अधिनस्थ कार्यालयों के प्रधान
6. आई.टी.प्रभाग, के.वि.प्रा को के.वि.प्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
पी .डी एम .प्रभाग

No.CEA/PLG/PDM/545/2017/

Dated: 24.10.2017

To,

Sh. A.K. Phukan
Chief General Manager (G),
Assam Power Generation Corporation Limited(APGCL),
Bijulee Bhawan, Paltanbazar,
Guwahati-781001
Assam.

Subject:- Decommissioning of 20 MW Unit-1 of Namrup CCPP of Assam Power Generation Corporation Limited (APGCL) , Assam.


Ref: APGCL/CGM(G)Derating/2016/38/pt-I/21 dated 07/10/2017

Sir,

This is with reference to your above referred letter regarding intimation for decommissioning of 20 MW Unit-1 at Namrup. The details furnished by APGCL have been seen by the Central Electricity Authority. It is seen that decision to decommissioning the unit has been taken by **Assam Power Generation Corporation Limited (APGCL)** due to extremely high cost of restoration after insulation failure and in view of upcoming 100MW Namrup replacement power project

The decision to retire 20 MW, unit-1 at Namrup CCPP has been taken by APGCL, based on their own techno-economic reasons and based on their decision, the unit is being deleted from our records of Installed Capacity.

Yours faithfully


24/10/2017
(P.C.Kureel)

Secretary, CEA

Copy for information to:

1. PPS, Secretary, MoP
2. SA to Chairperson, CEA
3. SA to Member (Planning/Hydro /Thermal/E&C/GO&D/PS), CEA
4. All Chief Engineers of CEA
5. All Heads of Subordinate offices, CEA
6. IT Division, CEA for uploading on CEA website