



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
विद्युत संचार विकास प्रभाग
Power Communication Development Division

CEA Case No. : PNB-376		
PTCC approval of LILO of 400 kV D/C Jalandhar Kurukshetra transmission line at 400 kV Dhanasu S/S.-Regarding		
S. No	Reference No.	Dated
(i)	PSTCL: 433	28.04.2022
(ii)	PSTCL: 329/PNB-376	09.11.2022
(iii)	BSNL: DET/PTCC/ND/DV-10105/PB-931/2022-2023	11.10.2022
(iv)	Northern Railway: 342-SIG/1/PTCC/2022-23/06/02	08.06.2022
(v)	Defense: B/46937/ Sigs 7(b)/2871	15.07.2022

The PTCC proposal submitted vide reference (i) & (ii) has been examined. From the details specified vide above references it has been found that no telecom assets lie within the 8 km boundary of the proposed line. EPR zone for new 400 kV S/S at Dhanasu is mentioned below:

Voltage Level (v)	430	650	7000	10000
EPR Zone (m)	8234	5365	278	122

Taking above into consideration, necessary action regarding issuance of PTCC route approval may be taken.

Encl.: As above

Chief Engineer

To,

1.	Divisional Engineer (PTCC), Northern Zone	O/o PGM(N), QA & Inspection Circle D-Tax Building, Eastern Court Janpath, New Delhi	
2.	GM (S&T) Northern Zone	Norther Railway HQ, Baroda House New Delhi	
3.	Addl. S.E/TS-II PSTCL	O/o C.E/TS, 3 rd Floor Shakti Sadan, Patiala	Copy for information



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
विद्युत संचार विकास प्रभाग
Power Communication Development Division

के.वि.प्रा. केस सं. : पीएनबी-376		
400 केवी धनासु एस/एस पर 400 केवी डी/सी जालंधर कुरुक्षेत्र ट्रांसमिशन लाइन के एलआईएलओ की पीटीसीसी मंजूरी के संबंध में ।		
क्रमांक	सन्दर्भ सं.	दिनांक
(i)	PSTCL: 433	28.04.2022
(ii)	PSTCL: 329/PNB-376	09.11.2022
(iii)	BSNL: DET/PTCC/ND/DV-10105/PB-931/2022-2023	11.10.2022
(iv)	Northern Railway: 342-SIG/1/PTCC/2022-23/06/02	08.06.2022
(v)	Defense: B/46937/ Sigs 7(b)/2871	15.07.2022

संदर्भ (i) और (ii) द्वारा प्रस्तुत पीटीसीसी प्रस्ताव की जांच की गई है। उपरोक्त संदर्भों द्वारा निर्दिष्ट विवरण से यह पाया गया है कि प्रस्तावित लाइन की 8 किमी सीमा के भीतर कोई भी दूरसंचार संपत्ति नहीं है। धनासु में नए 400 केवी एस/एस के लिए ईपीआर जोन नीचे दिया गया है:

Voltage Level (v)	430	650	7000	10000
EPR Zone (m)	8234	5365	278	122

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीटीसीसी मार्ग अनुमोदन जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

मुख्य अभियन्ता

To,

1.	Divisional Engineer (PTCC), Northern Zone	O/o PGM(N), QA & Inspection Circle D-Tax Building, Eastern Court Janpath, New Delhi	
2.	GM (S&T) Northern Zone	Northern Railway HQ, Baroda House New Delhi	
3.	Addl. S.E/TS-II PSTCL	O/o C.E/TS, 3 rd Floor Shakti Sadan, Patiala	जानकारी के लिए प्रतिलिपि